



RUUMIDE ÕHUVAHETUS

| №/№ | RUUMIDE NIMETUSED | PIND, m ² | SISE-TEMP. °C | NORMID JA ARVUT. | | VÄLIS-ÕHK | VÄLJA-TÕMME | MÜRA TASE dB (A) | MÄRKUSED |
|-----|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|------------------|---------------------------|
| | | | | + l/s m ² | - l/s m ² | | | | |
| 1 | KÖÖK (4) | 9,9÷10,3 | 21 | (s) | min 20 | (s) | < 20 | 40 | TA; LV+ Pliidi kohal kumm |
| 2 | KUIVATUSRUUM (4) | 9,9÷10,3 | 21 | ≥2 | ≥2 | 20 | 20 | 45 | TA; LV + Kuivatusseade |
| 3 | KÖÖK (5) | 15,2÷15,7 | 21 | (s) | min 40 | (s) | < 40 | 40 | TA; LV+ Pliidi kohal kumm |
| 4 | KUIVATUSRUUM (5) | 15,2÷15,7 | 21 | ≥2 | ≥2 | 30 | 30 | 45 | TA; LV + Kuivatusseade |

TINGMÄRGID

- väljatõmbe õhutoru (eemaldamine 20 l/s)
- puhastusluuk
- passiivne tuulutus raamis

2219_PP_KVV-5-02_köögid ja kuivatus

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------|-------------|-------------|--|-----------|------------|---------|
| FIE Jelena Moiseenko Reg. nr.11617991 Sillamäe, Kesk 29-10 tel. +372 56634311 | | | | JOONIS | VENTILATSIOON. KÖÖGID JA KUIVATUSRUUMID. | | | |
| | | | | TÖÖ | Vestervalli 17 ühiselamus ühise köögi ja kuivati ruumides ventilatsiooni rekonstrueerimise ehitusprojekt | | | |
| | | | | AADRESS | Vestervalli tn 17, Narva linn | | | |
| Projekteerija | Alkirjastatud digitaalselt | J. Moiseenko | 15.10.2019. | TELLIJA | SA NARVA LINNAELAMU Reg.kood 90003404 | | | |
| | | | | STAADIUM PP | TÖÖ NR.2219 | M 1 : 100 | Leht KVV-2 | Lehti 2 |