

SPETSIFIKATSIOON
(Spetsifikatsiooni viis korruste arv)

Nõ	Nimetus	Mõõtmed	Tähistus	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5	6	7
1	Kohttõmbekumu rasvafiltriga (vt. Lisa №1)	$L_{max} = -52 \text{ l/c}$	Cata F2060 INOX	kpl.	15	Hispaania
2	Õhukanal	Ø125	BDEK-3-012	m	90	Fläkt Woods
3	Puhastusluuk	Ø125	BDKL-012	tk.	18	"
			<u>LV</u>			
1	Rest	170x250	N25	tk.	24	Europlast AS FEB
	<u>Teised seadmete ja materjalide</u>					
1	Õhukuivatusseade (vt. Lisa №2)	$L = \pm 50 \text{ l/c}$ $N_{max} = 0,34 \text{ kW}$ 230V/50/1	CDF 18	kpl.	9	Dantherm
	Põlved Poognad Üleminekud Muhvid					Vastavalt joonistele ja olukorrale vastavalt

Töö nr. 2219	Stadium: PP	FIE Jelena Moiseenko äriregistri kood 11617991 aadress: Kesk tn. 29-10, 40232 Sillamäe tel. (+372) 56634311 e-mail: mikol29@ mail.ru		
Vestervalli tn.17, Narva linn	Kuupäev: 15.10.2019			
Vestervalli 17ühiselamus ühise köögi ja kuivati ruumides ventilatsiooni rekonstrueerimise ehitusprojekt Ventilatsiooni projekt.	Tellija: SA NARVA LINNAELAMU reg.kood 90003404 tel.(+372) 35 66200			
Spetsifikatsioon	Vastutav spetsialist	Jelena Moiseenko	Allkirjastatud digitaalselt	1/1